

Dodatkowo w ramach robót adaptacyjno-budowlanych należy:

- 1) Zdemontować boks do odbioru sadzy.
- 2) Zdemontować istniejący taśmociąg odbioru sadzy biegnący w posadce pomieszczenia istniejącej kotłowni i uzupełnić posadzkę po nim.
- 3) Zamurować istniejące okno wewnętrzne w pomieszczeniu proj. węzła oraz otwór w ścianie po taśmociągu odbioru sadzy.
- 4) Zamurować otwór w pomieszczeniu węzła o wym. 1,76x2,04 m.
- 5) Zamontować nowe drzwi 80x205 (3 kpl.), 90x205 (1 kpl.), 75x205 (1 kpl.), 120x205 (3 kpl) - lokalizacja wg rzutu, rys. 1B.
- 6) Skuć istniejące tynki na ścianach kotłowni i pomieszczenia węzła.
- 7) Wykonać nowe tynki na ścianach wewnętrznych w pomieszczeniu kotłowni i węzła.
- 8) Oczyszczyć i zmyć powierzchnię stropu pomieszczenia kotłowni i węzła.
- 9) Pomalować powierzchnię ścian wewnętrznych i stropu w pomieszczeniu kotłowni i węzła.
- 10) Skuć posadzki w pomieszczeniu węzła i kotłowni, gr. 20 cm.
- 11) Wykonać warstwę wyrównawczą posadzki o gr. 30 cm.
- 12) Wykonać posadzkę z gresu technicznego w pomieszczeniu kotłowni i węzła.
- 13) Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej.

Uwaga:

W pierwszej kolejności należy zdemontować 2 kotły węglowe, pozostawiając trzeci kocioł. W miejscu zdemontowanych kotłów należy zamontować 4 nowoprojektowane zbiorniki c.w.u. i tymczasowo zasilać je z pozostawionego kotła węglowego do czasu wykonania nowej kotłowni gazowej. Następnie można przystąpić do demontażu trzeciego kotła i pozostałych elementów istniejącej kotłowni. Powyższe roboty są możliwe do wykonania wg. oświadczenia Inwestora – S.M. Zarzecze.

W celu poprawnego skosztorysowania robót zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zmiany jw. odzwierciedla skorygowany przedmiar robót.

mgr inż. Bartosz Kaczmarczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr upr. PDK/0121/PWOS/14
39-300 Mielec, ul. Długa 10/1 tel. 606 909 624

mgr inż. Leszek Kaczmarczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, ciepłych
gazowych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych
Nr upr. S-256/87 i S-104/94
39-300 Mielec, ul. Długa 10/1 tel. 602 194333